



2009002878Z



检测
CNAS L1020



(2009)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2011CCC0301-1196362

(任务编号)

产品名称: 隔离电源柜

型 号: GGF-0

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






安全型式试验报告

<p>申请编号: A2011CCC0301-1196362 (任务编号) 样品名称: 隔离电源柜 型号: GGF-0 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送检 样品生产序号: GZ20111116001 收样日期: 2011-11-24 完成日期: 2011-12-05</p>	<p>委托人: 上海安科瑞电气股份有限公司 委托人地址: 上海市嘉定区育绿路 253 号 生产者: 上海安科瑞电气股份有限公司 生产者地址: 上海市嘉定区育绿路 253 号 生产企业: 江苏安科瑞电器制造有限公司 生产企业地址: 江阴市南闸镇东盟路 5 号</p>
--	--

试验依据标准:
GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备第 1 部分:型式试验和部分型式试验成套设备》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 型号: GGF-0
 额定工作电压 (U_0): 380V/220V
 额定绝缘电压 (U_i): 380V
 主母线 (水平母线) 母线额定电流 (I_n): 80A~63A
 主母线 (水平母线) 额定短时耐受电流 (I_{cw}): 3kA
 配电母线 (垂直母线) 额定电流 (I_n): /
 配电母线 (垂直母线) 额定短时耐受电流 (I_{cw}): /
 主开关分断能力: 3kA
 防护等级: IP31 频率: 50Hz

主检: 余 锋	签名: 	日期: 2011-12-28
审核: 陆维导	签名: 	日期: 2011-12-28
签发: 胡德霖	签名: 	日期: 2011-12-28



(检测机构名称、盖章)
2011 年 12 月 28 日

备注	送试样品: GGF-0 In=80A Icw=3kA
----	-------------------------------

