

No Dz201304153



2011000170Z



(2011)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

申请单位名称 安科瑞电气股份有限公司

产品型号名称 Acrel-6000/B 型电气火灾监控设备

检验类别 型式试验


国家消防电子产品质量监督检验中心





国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告


NoDz201304153

共 5 页 第 1 页

产品名称	电气火灾监控设备	型 号	Acrel-6000/B
申请单位	安科瑞电气股份有限公司	检验类别	型式试验
制 造 商	安科瑞电气股份有限公司	生产日期	2013 年 7 月
生产企业	安科瑞电气股份有限公司	到样日期	2013 年 8 月 30 日
样品数量	2 台	检验日期	自 2013 年 9 月 17 日 至 2013 年 11 月 4 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 14287.1-2005		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>我中心按国家标准 GB 14287.1-2005《电气火灾监控系统 第 1 部分：电气火灾监控设备》的要求，对安科瑞电气股份有限公司生产的 Acrel-6000/B 型电气火灾监控设备样品进行了型式试验。</p> <p>Acrel-6000/B 型电气火灾监控设备样品满足 GB 14287.1-2005《电气火灾监控系统 第 1 部分：电气火灾监控设备》的要求，经检验合格。</p> <p style="text-align: center;">以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (检验专用章) 签发日期: 2013 年 11 月 26 日 </div>		
备 注			

批准: 

审核: 

编制: 

电气火灾监控设备检验结果汇总表

申请单位：安科瑞电气股份有限公司
产品型号：Acrel-6000/B

No: Dz201304153
共 5 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	
2	监控报警功能试验	5.2	功能正常。	合 格	
3	控制输出功能试验	5.3	满足标准要求。	合 格	
4	故障报警功能试验	5.4	满足标准要求。	合 格	
5	自检功能试验	5.5	满足标准要求。	合 格	
6	电源试验	5.6	功能正常。	合 格	
7	高温（运行）试验	5.7	功能正常。	合 格	
8	低温（运行）试验	5.8	功能正常。	合 格	
9	恒定湿热（运行）试验	5.9	功能正常。	合 格	
10	绝缘电阻试验	5.10	大于 1000MΩ。	合 格	
11	耐压试验	5.11	功能正常。	合 格	
12	报警信号过输入适应性试验	5.12	功能正常。	合 格	
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心