



2014002878Z



(2014)国认监认字(347)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020



实验室名称: 国家电器产品质量监督检验中心

Lab Name: China National Center for Quality Supervision  
and Test of Electrical Apparatus Products

No 17XF0001-S

# 检验 ( 试验 ) 报告

## Test Report

委托单位: 安科瑞电气股份有限公司

Client:

产品名称: 有源电力滤波器

Name of Product:

产品型号: ANAPF 100-380/BCL

Product Type:

检验类别: 委托试验

Test Category:



本实验室对出具的检验 ( 试验 ) 结果负责, 未经实验室书面同意, 不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.



国家电器产品质量监督  
检验中心

### 检 验 报 告

ANAPF 100-380/BCL  
有源电力滤波器

#### 概 述

检验类别	委托试验
试品型号及名称	ANAPF 100-380/BCL 有源电力滤波器
委托单位	安科瑞电气股份有限公司
委托单位地址	上海市嘉定区育绿路 253 号
制造单位	江苏安科瑞电器制造有限公司
制造单位地址	江阴市南闸街道东盟工业园东盟路 5 号
出厂日期、编号	/

试品主要技术参数	额定电压 V	380
	额定频率 Hz	50

委托单位提供的技术资料	ANAPF 100-380/BCL 有源电力滤波器 试验委托书
	ANAPF 100-380/BCL 有源电力滤波器 安装说明说 V2.2
	2TDEI.713.1721.0001 板载式 APF-100A 总装图

说 明	/
-----	---

委托方代表: 陈雨滨

抽样时间: 2017 年 01 月 04 日

试验日期: 2017 年 01 月 14 日至 2017 年 01 月 20 日

国家电器产品质量监督 检验中心	<b>检 验 报 告</b>	ANAPF 100-380/BCL 有源电力滤波器
--------------------	----------------	------------------------------

**检 验 结 论**

委托单位	安科瑞电气股份有限公司	
试品型号	ANAPF 100-380/BCL	
试品名称	有源电力滤波器	
制造单位	江苏安科瑞电器制造有限公司	

实施的检验项目 及检验结果	总谐波补偿试验	实测
	响应时间测试[≤40ms]	合格
	损耗测试	实测
	静电放电抗扰度试验	合格
	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	合格
	震荡波抗扰度试验	合格
	浪涌(冲击)抗扰度试验	合格
	电磁发射试验	合格

依据标准	JB/T 11067-2011《低压有源电力滤波装置》中5.5、5.12、5.8、5.14.1、5.14.3、5.14.2、5.14.4、5.14.5
------	---

检验结论

经过对安科瑞电气股份有限公司委托的、江苏安科瑞电器制造有限公司生产的ANAPF 100-380/BCL有源电力滤波器进行了试验检验，所检项目符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定，检验结果合格。

注：本结论仅对送试样品负责。



编制: 高晓松      校对: 朱登平      审定: 董晓      批准: 李杰

日期: 2017-01-24      日期: 2017-01-24      日期: 2017-01-24      日期: 2017-01-24