



2006000349A



机检仪(2005)08号

检验报告

证书编号: (机电检)2008字002号

产品名称 智能温湿度控制器

产品型号 WHD46-33-C

检验类别 委托检验

委托单位 江阴安科瑞电器制造有限公司

机械工业电工仪器仪表产品质量检测中心(上海)

2008 年 01 月 31 日



机械工业电工仪器仪表产品质量检测中心（上海）

检 验 报 告

证书编号：(机电检)2008 字 002 号

共 7 页 第 1 页

中国国家认证认可监督管理委员会计量认证合格证书：2006000349A Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China. No.2006000349A					
产品名称	智能温湿度控制器	产品型号	WHD46-33-C		
委托单位	江阴安科瑞电器制造有限公司	送样人	孙吉顿		
地 址	江苏省江阴市南闸镇东盟科技工业园	负责人	孙吉顿		
联系电话	0510-86179967 021-59104831（总部）	邮政编码	201801		
生产单位	江阴安科瑞电器制造有限公司	来样方式	抽样		
到样日期	2008.01.21	样品数量	2 台		
检测类别	委托检验	产品编号	207100590005 207100590006		
检验地点	机械工业电工仪器仪表产品质量检测中心(上海)				
检验依据： Q/TDEI05-2007《温湿度控制器》企业标准					
检验项目： <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> 一、外观 二、绝缘电阻 三、工频耐压 四、温度精度测试 五、湿度精度测试 六、控制精度测试 七、传感器互换性测试 </td> <td style="width: 50%; border: none;"> 八、仪表工作环境测试 九、低温存储试验 十、高温存储试验 十一、接触放电试验 十二、电快速瞬变脉冲群试验 十三、辅助电源浪涌（冲击）抗干扰试验 </td> </tr> </table>				一、外观 二、绝缘电阻 三、工频耐压 四、温度精度测试 五、湿度精度测试 六、控制精度测试 七、传感器互换性测试	八、仪表工作环境测试 九、低温存储试验 十、高温存储试验 十一、接触放电试验 十二、电快速瞬变脉冲群试验 十三、辅助电源浪涌（冲击）抗干扰试验
一、外观 二、绝缘电阻 三、工频耐压 四、温度精度测试 五、湿度精度测试 六、控制精度测试 七、传感器互换性测试	八、仪表工作环境测试 九、低温存储试验 十、高温存储试验 十一、接触放电试验 十二、电快速瞬变脉冲群试验 十三、辅助电源浪涌（冲击）抗干扰试验				
检验情况：正常		检验结论：产品检验合格			
检验日期：2008 年 01 月 21 日 ~ 2008 年 01 月 30 日					
检验环境条件：20℃ 相对湿度： 60%RH					
编 制		校 核			
批 准		批准人职务	中心副主任		