




2011000170Z



(2011)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

申请单位名称 安科瑞电气股份有限公司

产品型号名称 ARCM200BL 型剩余电流式电气火灾监控探测器

检验类别 型式试验


国家消防电子产品质量监督检验中心



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz201301590

共 5 页 第 1 页

产品名称	剩余电流式电气火灾监控探测器	型 号	ARCM200BL
申请单位	安科瑞电气股份有限公司	检验类别	型式试验
制 造 商	安科瑞电气股份有限公司	生产日期	2013 年 2 月
生产企业	安科瑞电气股份有限公司	到样日期	2013 年 2 月 26 日
样品数量	5 只	检验日期	自 2013 年 2 月 28 日 至 2013 年 5 月 9 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 14287. 2-2005		
检验项目	全项		
检 验 结 论	<p>我中心按国家标准 GB 14287. 2-2005 《电气火灾监控系统 第 2 部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》的要求，对安科瑞电气股份有限公司生产的 ARCM200BL 型剩余电流式电气火灾监控探测器（独立式）样品进行了型式试验。</p> <p>ARCM200BL 型剩余电流式电气火灾监控探测器（独立式）样品满足 GB 14287. 2-2005 《电气火灾监控系统 第 2 部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》的要求，经检验合格。</p> <p style="text-align: center;">以下空白。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  签发日期：2013年6月28日 </div>		
备 注	/		

批准：

王学来

审核：

王学来

编制：

安瑞涛

剩余电流式电气火灾监控探测器检验结果汇总表

申请单位：安科瑞电气股份有限公司

№: Dz201301590

产品型号：ARCM200BL

共 5 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合格	
2	报警性能试验	5.2	报警设定值 (mA) : 30 500 1000 报警值 (mA) : 1# 27.3 450.1 906.7 2# 27.7 456.9 911.5 3# 26.9 454.2 906.4 4# 27.4 451.7 909.7 5# 27.3 453.6 907.6 报警时间 (s) : 1# 2.1 2# 2.3 3# 1.9 4# 1.7 5# 2.5	合格	
3	监控报警试验	5.3	满足标准要求。 声报警信号的声压级 (A 计权) (dB) : 1# 70.5 2# 70.8 3# 72.1 4# 72.5 5# 72.1	合格	
4	绝缘电阻试验	5.4	大于 1000MΩ。	合格	
5	耐压试验	5.5	试验后, 报警性能正常。 报警值 (mA) : 1# 27.7 456.1 903.2 2# 27.1 453.2 908.7	合格	
6	振动(正弦)(耐久)试验	5.6	试验后, 报警性能正常。 报警值 (mA) : 3# 26.3 451.7 908.5 4# 26.7 453.8 906.5	合格	
7	冲击试验	5.7	试验后, 报警性能正常。 报警值 (mA) : 3# 26.1 453.7 903.2 4# 27.1 458.0 913.5	合格	
8	高温(运行)试验	5.8	试验后, 报警性能正常。 报警值 (mA) : 1# 27.8 459.2 908.1 2# 28.3 466.2 910.5	合格	

剩余电流式电气火灾监控探测器检验结果汇总表

申请单位：安科瑞电气股份有限公司
 产品型号：ARCM200BL

№：Dz201301590
 共 5 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
9	低温（运行）试验	5.9	试验后，报警性能正常。 报警值(mA)： 3# 25.8 453.1 910.5 4# 26.3 455.2 908.2	合 格	
10	恒定湿热（运行）试验	5.10	试验后，报警性能正常。 报警值(mA)： 5# 26.5 456.7 903.2	合 格	

以下空白。