



# 太阳能产品认证证书

证书编号: CQC16024139762

## 申请人名称及地址

安科瑞电气股份有限公司  
上海市嘉定区育绿路253号

## 制造商名称及地址

安科瑞电气股份有限公司  
上海市嘉定区育绿路253号

## 生产企业名称及地址

江苏安科瑞电器制造有限公司 (V010190)  
江苏省江阴市南闸街道东盟路5号

## 产品名称和系列、规格、型号

光伏并网逆变器

ASI-20KTL、ASI-17KTL、ASI-15KTL、ASI-12KTL、ASI-10KTL (见附件)

## 产品标准和技术要求

NB/T32004-2013 (IIIa, 不含低电压穿越试验)

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC33-461239-2013认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年02月22日

有效期至: 2020年11月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任:



# 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

T 0003645



# SOLAR PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC16024139762

## NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ACREL Co., Ltd.  
No.253, YuLv Road, JiaDing District, ShangHai City

## NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ACREL Co., Ltd.  
No.253, YuLv Road, JiaDing District, ShangHai City

## NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Jiangsu ACREL Electric MFG. Co., Ltd.(V010190)  
No.5, DongMeng Road, NanZha Street, JiangYin City

## NAME, MODEL AND SPECIFICATION

PV Grid-connected Inverter  
ASI-20KTL、ASI-17KTL、ASI-15KTL、ASI-12KTL、ASI-10KTL(See Appendix)

## THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

NB/T32004-2013(IIIa, Without Low Voltage Ride Through Test)

## CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC33-461239-2013.

Date of issue: Feb.22,2016

Date of expiry: Nov.06,2020

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.



President:

Wang Kejiao



## CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

T 0003645



# 太阳能产品认证证书

附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC16024139762

纸号: 3645

ASI-20KTL

直流输入: MPPT 电压范围 460V-800Vdc, 最大直流输入电压 1000Vdc, 最大输入电流  $22.5A \times 2$ ;  
交流输出: 3N~, 220V/380V, 50Hz, 最大输出电流 30A, 额定交流输出功率 20kW;

ASI-17KTL

直流输入: MPPT 电压范围 430V-800Vdc, 最大直流输入电压 1000Vdc, 最大输入电流  $22.5A \times 2$ ;  
交流输出: 3N~, 220V/380V, 50Hz, 最大输出电流 26A, 额定交流输出功率 17kW;

ASI-15KTL

直流输入: MPPT 电压范围 360V-800Vdc, 最大直流输入电压 1000Vdc, 最大输入电流  $22.5A \times 2$ ;  
交流输出: 3N~, 220V/380V, 50Hz, 最大输出电流 23A, 额定交流输出功率 15kW;

ASI-12KTL

直流输入: MPPT 电压范围 290V-800Vdc, 最大直流输入电压 1000Vdc, 最大输入电流  $22.5A \times 2$ ;  
交流输出: 3N~, 220V/380V, 50Hz, 最大输出电流 19A, 额定交流输出功率 12kW;

ASI-10KTL

直流输入: MPPT 电压范围 280V-800Vdc, 最大直流输入电压 1000Vdc, 最大输入电流  $22.5A \times 2$ ;  
交流输出: 3N~, 220V/380V, 50Hz, 最大输出电流 16A, 额定交流输出功率 10kW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: \_\_\_\_\_



## 中国质量认证中心

中国 北京 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>