

## 注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议,请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。
7. 如对本报告有意见或需解释,请与我中心检验管理部联系。

单位名称: 国家消防电子产品质量监督检验中心

地 址: 沈阳市皇姑区文大路218-20号甲

检验管理部 电话: (86) 24-31535801/5915

传真: 31535850/5806

技术发展部 电话: (86) 24-31535958/5968/5916

传真: 31535967

邮政编码: 110034

网 址: <http://www.efire.cn>

电子信箱: [webmaster@efire.cn](mailto:webmaster@efire.cn)

Name: China National Supervision and Test Centre  
fore Fire Electronic Product Quality

Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,  
. Shenyang, P.R.China 110034

Tel: (86) 24-31535801/5915

Fax: (86) 24-31535850/5806


Website: <http://www.efire.cn>

E-mail: [webmaster@efire.cn](mailto:webmaster@efire.cn)

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

NoDz201304152

共 5 页 第 1 页

产品名称	电气火灾监控设备	型 号	Acrel-6000/G
受检单位	安科瑞电气股份有限公司	检验类别	监督检验
制 造 商	安科瑞电气股份有限公司	生产日期	2012 年 9 月
生产企业	安科瑞电气股份有限公司	抽样地点	成品库
抽 样 者	刘美华、李宁宁	抽样日期	2013 年 8 月 29 日
抽样基数	2 台	到样日期	2013 年 9 月 13 日
样品数量	1 台	检验日期	自 2013 年 9 月 29 日 至 2013 年 10 月 24 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 14287.1-2005		
检验项目	监控报警功能、故障报警功能、低温（运行）、绝缘电阻、耐压试验		
检 验 结 论	<p>根据公安部消防产品合格评定中心公消评[2013]51号《关于CCC获证火灾报警产品201307监督工作有关要求》的规定，我中心按国家标准GB 14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分：电气火灾监控设备》的有关条文要求，对安科瑞电气股份有限公司生产的Acrel-6000/G型电气火灾监控设备样品进行了监督检验。</p> <p>本次检验检查总件数为10，A类不合格数、B类不合格数、C类不合格数均为0。根据国家标准GB 12978-2003《消防电子产品检验规则》中监督检验结果判定方法判定该抽检样品合格。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;">               (检验专用章)         </div> <p>签发日期： 2013 年 11 月 18 日</p>		
备 注	/		

批准： 王艳辉

审核： 刘亚

编制： 金瑞涛

## 电气火灾监控设备监督检验项目

受检单位：安科瑞电气股份有限公司

No: Dz201304152

产品型号：Acrel-6000/G

共 5 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	检查件数	A 类不合格数	B 类不合格数	C 类不合格数
1	监控报警功能试验	2	0	0	0
2	故障报警功能试验	3	0	0	0
3	低温（运行）试验	2	0	0	0
4	绝缘电阻试验	1	0	0	0
5	耐压试验	2	0	0	0
检查总件数		10			
A 类不合格总数：0		B 类不合格总数：0		C 类不合格总数：0	
不合格总数		0			
<p>检验结果</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; display: inline-block; margin: 20px auto;">合 格</div>					

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

NoDz201304152

共 5 页 第 3 页

受检单位	安科瑞电气股份有限公司				
通信地址	上海市嘉定区育绿路 253 号				
联系电话	021-69158327	传 真	021-69158303	邮政编码	201801
产品照片					
略					

国家消防电子产品质量监督检验中心  
检验报告

NoDz201304152

共 5 页 第 4 页

产品铭牌内容:

1. 产品名称: 电气火灾监控设备
2. 型号: Acrel-6000/G
3. 执行标准: GB 14287.1-2005
4. 制造商名称: 安科瑞电气股份有限公司
5. 产地: 上海市
6. 额定工作电压: AC220V/50Hz
7. 接线柱标注: 有
8. 产品制造日期和产品编号

产品特性描述:

1. 外形尺寸: 2060mm×600mm×600mm
2. 外壳材质: 金属
3. 显示器件类别: 液晶屏、指示灯
4. 控制输出接点数量: 1 组

产品关键件描述:

电源

型号: C1KS/1KVA AC220V

生产厂: 山特电子(深圳)有限公司

## 电气火灾监控设备检验结果汇总表

受检单位：安科瑞电气股份有限公司

№：Dz201304152

产品型号：Acrel-6000/G

共 5 页 第 5 页

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
1	监控报警功能试验	5.2	功能正常。	合格	
2	故障报警功能试验	5.4	满足标准要求。	合格	
3	低温（运行）试验	5.8	功能正常。	合格	
4	绝缘电阻试验	5.10	$>1000\text{ M}\Omega$ 。	合格	
5	耐压试验	5.11	功能正常。	合格	

以下空白。

No Dz201304152



2011000170Z



(2011)国认监认字(001)号



检测  
CNAS L0259

# 检 验 报 告

受检单位名称 安科瑞电气股份有限公司

产品型号名称 Acrel-6000/G 型电气火灾监控设备

检验类别 监督检验

国家消防电子产品质量监督检验中心

