编号: EBA 170266

PAL

自动化产品电磁兼容检验合格

注册备案证书

兹证明

江苏安科瑞电器制造有限公司

(江阴市南闸街道东盟路5号

邮编: 214405)

AEV-DC060SLAD 直流 60kW 双枪户外一体充电机 CNAS 符合产品注册备案条件 CNAS CNAS CNAS L1379

於招生绝早。7N170220

检验报告编号: ZN170230

Acres de la constant de la constant

发证单位: 国家电网公司自动化

设备电磁兼容实验室

中心代表: 施玉祥 70 7

发证日期: 2017年3月9日

有效期至: 2021年3月8日

电磁兼容检验项目及结论

	序号	测试项目	依据标准	达到等级 或试验值	结论
	1	静电放电抗扰度	GB/T 17626.2 -2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验	3级	符合检验依据要求
7 - M	2	射频电磁场辐射抗扰度	GB/T 17626.3 -2006 电磁兼容 试 验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰 度试验	3级	符合检验依据要求
2.00	3	电快速瞬变脉冲群抗 扰度	GB/T 17626.4 -2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	3级	符合检验依据要求
	4	浪涌 (冲击) 抗扰度	GB/T 17626.5 -2008 电磁兼容 试验 电磁兼容 试	3级	符合检验依据要求
	5	传导发射	GB 9254-2008 信息技术设备的无线 电骚扰限值和测量方法	A级	符合检验依据要求
7.	6	辐射发射	GB 9254-2008 信息技术设备的无线 电骚扰限值和测量方法	A 级	符合检验依据要求
	7	电压暂降、短时中断和 电压变化抗扰度	GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	70%/1000ms 40%/100ms 0%/20ms	符合检验依据要求