

电磁兼容检验证书

EMC TEST CERTIFICATION

No. 20121269

申请单位：上海安科瑞电气股份有限公司

产品型号：AGP300

产品名称：测量保护模块

检验报告编号：JW120666-EMC

检验项目：

序号	标	准	结论
1	振荡波抗扰度试验	GB/T 14598.13(IEC 60255-22-1)	合格
2	静电放电抗扰度试验	GB/T 14598.14(IEC 60255-22-2)	合格
3	射频电磁场辐射抗扰度试验	GB/T 14598.9 (IEC 60255-22-3)	合格
4	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	GB/T 14598.10(IEC 60255-22-4)	合格
5	浪涌抗扰度试验	GB/T 14598.18(IEC 60255-22-5)	合格
6	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	GB/T 14598.17(IEC 60255-22-6)	合格

发证单位：

中国·开普实验室
国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心

2012年7月18日