

KETOP 开普



20100006052 20100006052

电磁兼容检验证书

EMC TEST CERTIFICATION

No. 20111077

申请单位：上海安科瑞电气股份有限公司

产品型号：ASJ10-AI3

产品名称：数字式量度继电器

检验报告编号：JW110096-EMC

检验项目：

序号	标	准	结论	
以下为“量度继电器和保护装置”标准规定的电磁兼容通用要求				
1	振荡波抗扰度试验	GB/T 14598.13(IEC 60255-22-1)	合格	
2	静电放电抗扰度试验	GB/T 14598.14(IEC 60255-22-2)	合格	
3	射频电磁场辐射抗扰度试验	GB/T 14598.9(IEC 60255-22-3)	合格	
4	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	GB/T 14598.10(IEC 60255-22-4)	合格	
5	浪涌抗扰度试验	GB/T 14598.18(IEC 60255-22-5)	合格	
6	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	GB/T 14598.17(IEC 60255-22-6)	合格	
7	工频抗扰度试验	GB/T 14598.19(IEC 60255-22-7)	未检	
8	电磁发射试验	传导发射试验	GB/T 14598.16(IEC 60255-25)	未检
9		辐射发射试验	GB/T 14598.16(IEC 60255-25)	未检

发证单位：

中国·开普实验室
国家继电器保护及自动化设备质量监督检验中心

2011年3月17日