



(2013)国认监认字(131)号



2013000605Z



检测
CNAS L0685

检 验 报 告

样品型号 ARTU-K32

样品名称 ARTU

委托单位 安科瑞电气股份有限公司

制 造 商 江苏安科瑞电器制造有限公司

代 理 商/
经 销 商 /

签发日期 2013年9月13日



中国·开普实验室
国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心

<p>样品名称: ARTU</p> <p>型号: ARTU-K32</p> <p>规格: AC/DC220V 50Hz</p> <p>数量: 1</p> <p>样品编号: KP131253</p> <p>检验地点: 开普实验室</p>	<p>委托单位: 安科瑞电气股份有限公司</p> <p>委托单位地址: 上海市嘉定区育绿路 253 号</p> <p>制造商: 江苏安科瑞电器制造有限公司</p> <p>制造商地址: 江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区 东盟路 5 号</p> <p>代理商/经销商: /</p> <p>代理商/经销商地址: /</p>
<p>检验目的:</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/>委托检验 <input type="checkbox"/>仲裁检验 <input type="checkbox"/>国家/行业监督 <input type="checkbox"/>认证检验 <input type="checkbox"/>许可证检验 <input type="checkbox"/>其它 </p>	
<p>检验结论:</p> <p>根据本报告描述的检验结果,本实验室声明所检样品满足检验依据的要求。</p> 	
<p>签发人: 李亚萍</p>	<p>中国·开普实验室 国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心</p>  
<p>备注: 本电子文档的报告内容仅供委托单位参考。国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心对由于使用本电子文档的信息或者数据所导致的直接、间接、必然或者偶然的破坏不负责任。</p>	

电 磁 兼 容 检 验 报 告

<p>样品名称: ARTU</p> <p>型 号: ARTU-K32</p> <p>规 格: AC/DC220V 50Hz</p> <p>数 量: 1</p> <p>样品编号: KP131253</p>	<p>委托单位: 安科瑞电气股份有限公司</p> <p>制造商: 江苏安科瑞电器制造有限公司</p> <p>代理商/经销商: /</p> <p>检验地点: 开普实验室</p>
--	---

<p>检验类别:</p> <p> <input type="checkbox"/>型式检验 <input checked="" type="checkbox"/>性能检验 <input type="checkbox"/>其它 </p>
--

<p>检验依据:</p> <p>1. 国家标准 GB/T 17626 《电磁兼容 试验和测量技术》系列标准: GB/T 17626.2-2006 GB/T 17626.3-2006 GB/T 17626.4-2008 GB/T 17626.5-2008 GB/T 17626.6-2008 GB/T 17626.12-1998</p> <p>2. 企业标准 Q/320281DGB01-2011 ARTU 四遥单元</p>
--

<p>检验结论:</p> <p>根据本报告描述的检验结果, 本实验室声明所检样品满足上述检验依据的要求。</p>

<p>编制: 秦海晶 主检: 秦海晶</p> <p>审核: 李全喜 校核: 杨兴超</p>	  <p>2013年9月12日</p>
---	--

备 注: 本电子文档的报告内容仅供委托单位参考。国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心对由于使用本电子文档的信息或者数据所导致的直接、间接、必然或者偶然的破坏不负责任。

检验项目汇总表

序号	检验项目	检验依据标准	判定结果
1	阻尼振荡波抗扰度检验	GB/T 17626.12-1998	合格
2	静电放电抗扰度检验	GB/T 17626.2-2006	合格
3	射频电磁场辐射抗扰度检验	GB/T 17626.3-2006	合格
4	电快速瞬变脉冲群抗扰度检验	GB/T 17626.4-2008	合格
5	浪涌抗扰度检验	GB/T 17626.5-2008	合格
6	射频场感应的传导骚扰抗扰度检验	GB/T 17626.6-2008	合格