

电磁兼容检验证书

EMC TEST CERTIFICATION

No. 20081036

申请单位: 江阴安科瑞电器制造有限公司
Applicant: JiangYin Acrel Electrical Appliance Manufacturing Co., Ltd.

产品型号: DXNA1-Q
Product Type:

产品名称: 户内高压带电显示器
Product Name: Indoor High-voltage Electrification Display

检验报告编号: JW080038-EMC
Test Report No.:

检验项目:
Test Items:

标准/Standards	结论/Result	标准/Standards	结论/Result
GB/T 14598.13 (IEC 60255-22-1)	Pass	GB/T 17626.8 (IEC 61000-4-8)	/
GB/T 14598.14 (IEC 60255-22-2)	Pass	GB/T 17626.9 (IEC 61000-4-9)	/
GB/T 14598.9 (IEC 60255-22-3)	Pass	GB/T 17626.10 (IEC 61000-4-10)	/
GB/T 14598.10 (IEC 60255-22-4)	Pass	GB/T 17626.11 (IEC 61000-4-11)	/
GB/T 14598.18 (IEC 60255-22-5)	Pass	GB 17625.1 (IEC 61000-3-2)	/
GB/T 14598.17 (IEC 60255-22-6)	Pass	GB 17625.2 (IEC 61000-3-3)	/
GB/T 14598.19 (IEC 60255-22-7)	/	GB/T 14598.16 (IEC 60255-25)	/

注: "/" 表示该项目未进行检测

发证单位:

中国开普实验室
国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心

Issued By:

开普实验室
China · KeTop Laboratory

National Center for Quality Supervision & Testing of Relay Protection & Automation Equipment

2008年1月31日

Jan. 31, 2008