



2012002878Z



检测
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2014CCC0301-1748171

(任务编号)




产品名称: 综合柜

型 号: AZG

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2014CCC0301-1748171 (任务编号) 样品名称: 综合柜 型号: AZG 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送检 样品生产序号: JYZ14030240001 收样日期: 2014-04-11 完成日期: 2014-04-30	委托人: 安科瑞电气股份有限公司 委托人地址: 上海市嘉定区育绿路 253 号 生产者: 安科瑞电气股份有限公司 生产者地址: 上海市嘉定区育绿路 253 号 生产企业: 江苏安科瑞电器制造有限公司 生产企业地址: 江阴市南闸镇东盟路 5 号
试验依据标准: GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备第 1 部分:型式试验和部分型式试验成套设备》	
试验结论: 安全型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: AZG 额定工作电压 (U_e): 230V/400V 额定绝缘电压 (U_i): 660V 主母线 (水平母线) 母线额定电流 (I_n): 630A~100A 主母线 (水平母线) 额定短时耐受电流 (I_{cw}): 15kA 配电母线 (垂直母线) 额定电流 (I_n): / 配电母线 (垂直母线) 额定短时耐受电流 (I_{cw}): / 主开关分断能力: 15kA 防护等级: IP54 频率: 50Hz	
主检: 韩美丽 签名:  日期: 2014-05-10	 (检测机构名称、盖章) 2014年05月10日
审核: 陆维导 签名:  日期: 2014-05-10	
签发: 胡德霖 签名:  日期: 2014-05-10	
备注	1. 产品认证变更申请书上该产品的防护等级变更为: IP54; 变更前该产品的防护等级为: IP30; 产品认证变更申请书上该产品的外形尺寸变更为: 见报告 03601-A-140186-S 第 6 页; 变更前该产品的外形尺寸为: 见报告 C-040-13A0937-S 第 6 页; 产品认证变更申请书上该产品的安全件变更为: 见报告 03601-A-14A0186-S 第 8-9 页; 变更前该产品的安全为: 见报告 C-040-13A0937-S 第 8-9 页; 2. 原 3C 认可报告编号: C-040-13A0937-S; 3. 出具 3C 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2013010301632947; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

