



2012002878Z



检测
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2014CCC0301-1748151

(任务编号)

产品名称: 综合箱

型 号: AZX

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2014CCC0301-1748151
 (任务编号)
 样品名称: 综合箱
 型号: AZX
 商 标: /
 样品数量: 3 台
 样品来源: 送检
 样品生产序号:
 JYZ14030240003 ~ 0005
 收样日期: 2014-04-11
 完成日期: 2014-04-22

委托人: 安科瑞电气股份有限公司
 委托人地址: 上海市嘉定区育绿路 253 号
 生产者: 安科瑞电气股份有限公司
 生产者地址: 上海市嘉定区育绿路 253 号
 生产企业: 江苏安科瑞电器制造有限公司
 生产企业地址: 江阴市南闸镇东盟路 5 号


试验依据标准:

GB7251.3-2006《低压成套开关设备和控制设备第 3 部分: 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备 - 配电板的特殊要求》


试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: AZX
 额定工作电压 (Ue): 230V/400V
 额定绝缘电压 (Ui): 400V
 主母线额定电流 (In): 400A ~ 25A
 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 10kA
 防护等级: IP54-操作面 IP20C
 频率: 50Hz

主检: 韩美丽 签名:  日期: 2014-05-10

审核: 陆维导 签名:  日期: 2014-05-10

签发: 胡德霖 签名:  日期: 2014-05-10



备注

1. 产品认证变更申请书上该产品的电流覆盖范围变更为: In=400A ~ 25A;
 变更前该产品的电流覆盖范围为: In=250A ~ 25A;
 产品认证变更申请书上该产品的防护等级变更为: IP54-操作面 IP20C;
 变更前该产品的防护等级为: IP40-操作面 IP20C;
 产品认证变更申请书上该产品的的外形尺寸变更为: 见报告 03601-A-14A0185-S 第 6 页;
 变更前该产品的的外形尺寸为: 见报告 C-040-13A0936-S 第 6 页;
 产品认证变更申请书上该产品的额定绝缘电压变更为: Ui=400V;
 变更前该产品的额定绝缘电压为: Ui=660V;
 产品认证变更申请书上该产品的安全件变更为: 见报告 03601-A-14A0185-S 第 8-10 页;
 变更前该产品的安全为: 见报告 C-040-13A0936-S 第 8-9 页;
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-13A0936-S;
3. 出具 3C 试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原 3C 证书编号: 2013010301632949;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

